



Grænseværdier for forurenede og farlige stoffer i byggeaffald

Kommunen skal påse, at de miljøskadelige stoffer bliver taget ud af kredsløbet. De i tabel 1 vejledende grænseværdier for anvendelse af materialerne er anbefalet af Dansk Byggeri og DAKOFA:

- ➔ Bagatelgrænser under hvilke, materialerne kan anvendes frit som erstatning for andre råvarer
- ➔ Grænseværdier for anvendelse til forbrænding eller deponi
- ➔ Grænseværdier for bortskaffelse som farligt affald.

Indhold [mg/kg]	Rene materialer Direkte genbrug eller genanvendelse	Lettere forurenede affald Forbrænding eller deponi	Farligt affald Specialbehandling eller deponi
PCB	<0,1	0,1-50	>50
Arsen	<20	20-1000	>1000
Bly	<40	40-2500	>2500
Cadmium	<0,5	0,5-1000	>1000
Chrom (VI)	<20	20-1000	>1000
Kobber	<500	500-2500	>2500
Kviksølv	<1	1-1000	>1000
Nikkel	<30	30-1000	>1000
Zink	<500	500-2500	>2500
PAH	<4	4-1000	>1000
Klorparaffiner	-	-	>10.000 (1%)
Asbest	Ikke påvist		Påvist