

Varde Kommune
Afd. Natur og miljø

Varde, den 3.maj 2022
J.nr. 20221012\sh

Vedr. ansøgning om tilladelse til krydsning af beskyttet vandløb.

Undertegnede ansøger hermed på vegne af Sdr. Bork Vind K/S om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til krydsning af beskyttede vandløb ved styret underboring med 60kV kabelanlæg. De beskyttede vandløb er beliggende;

- Mellem matr.nr. 3d og 10a Sædding By, Nr. Nebel
- På matr.nr. 213c samt litra 7000a(Tarmvej) Gestengene, Nr. Nebel

På vedlagte rids er kabeltrace samt arealer beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven angivet.

Krydsningen foretages som styret underboring minimum 1.5meter under landløbet regulativmæssige bundkote. Varde Kommune bedes oplyse denne bundkote.

Krydsningen skal anvendes til et nyt 60kV kabelanlæg, som skal aftage strøm fra vindmøller i Sdr. Bork Mærsk.

Anlægsarbejdet agtes gennemført i 2., 3. og 4. kvartal 2022.

Med venlig hilsen

Søren Høyer
Landinspektør
76 52 11 24
27 52 16 42
sh@landsyd.dk