



LandSyd  
v/Søren Høyer  
sh@landsyd.dk

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

**Tilladelse til krydsning af vandløb**

I ansøgning modtaget d. 3. maj 2022 ansøger du på vegne af Land syd om tilladelse til krydsning af nedennævnte vandløb. Vandløbet/-ene tilhører Lydum Å systemet.

1. Sædding Bæk, nedre løb st. 837 m, regulativmæssig bundkote ca. 91 cm DNN
2. Gest Bæk st. 1048 m, regulativmæssig bundkote ca. 45 cm DNN

Krydsningen vil blive udført som styret underboring med 60 kV kabelanlæg. Der er ikke § 3-udpegede arealer på krydsningsstedet.

Krydsningerne er vist på kortet nedenfor.



Krydsninger ved stiplede blå linjer i blå cirkler.

16-05-2022

**Jeanett Dam**

Direkte tlf.: 79947400

**Journalnr.:** 64985/22

**Sagsnr.:** 22/5720

**Postadresse:**

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



16-05-2022

Sædding Bæk krydses mellem matriklerne 3d og 10a Sædding by, Nr. Nebel.

Gest Bæk krydses på matr.nr. 213c samt 7000a (Tarmvej) Gestengene, Nr. Nebel.

Se også kortbilag 3.

**Journalnr.:** 64985/22

**Sagsnr.:** 22/5720

**Ref.:** Jeanett Dam

Side 2 / 7

### Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at krydse vandløbet.

*Tilladelse gives på følgende vilkår, at:*

1. kablet/kablerne placeres i henhold til ovenstående kort,
2. kablets/-ernes overkant ligger mindst **1,5 m** under vandløbets/-enes eksisterende bund/e,
3. kablets/-ernes overkant, i en afstand af **5 m** på hver side af vandløbet/-ene, ligger i samme dybde som under vandløbet/-ene\* (se bageste side),
4. vandløbet/-ene ikke tilføres sand m.v. under etableringsarbejdet,
5. krydsningen/-erne etableres ved styret underboring under vandløbet/-ene,
6. der ved gennemgravning af eventuelle private grøfter sikres, at der i anlægsperioden ikke opstår afvandingsmæssige problemer for lodsejerne,
7. der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbet/-ene,
8. krydsningen afmærkes tydeligt ved at anbringe skilte på begge sider af vandløbet/-ene, og at disse vedligeholdes,
9. de nødvendige aftaler med lodsejere er indgået,
10. såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse af rørledningerne eller krydsningen i øvrigt forårsager skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejerne at retablere disse.
11. ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i tilfælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden måde ændres,
12. tilladelsen udnyttes inden 3 år,
13. **der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage forinden til kommunens vandmiljøkontor.**

### Lokalitet og status

Sædding Bæk, nedre løb og Gest Bæk er optaget som offentlige vandløb og omfattet af vandløbsregulativ for Lydum Å systemet.



16-05-2022

**Journalnr.:** 64985/22

**Sagsnr.:** 22/5720

**Ref.:** Jeanett Dam

Side 3 / 7

## Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger

Søren Høyer, Landsyd ansøger på vegne af Sdr. Bork Vind K/S om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til krydsning af beskyttede vandløb ved styret underboring med 60kV kabelanlæg.

Krydsningen foretages som styret underboring minimum 1.5meter under vandløbets regulativmæssige bundkote.

Krydsningen skal anvendes til et nyt 60kV kabelanlæg, som skal aftage strøm fra vindmøller i Sdr. Bork Mærsk.

Anlægsarbejdet agtes gennemført i 2., 3. og 4. kvartal 2022.

## Konfliktsøgning

Konfliktsøgning er udført. Der er fundet konflikter i forhold til beskyttet sten- og jorddiger, kloak-vand-varme kabler, okkerpotentielle områder.

### §3 beskyttet natur og vandløb

Der er ikke §3-beskyttede arealer på krydsningsstedet, men Sædding Bæk, nedre løb og Gest Bæk er beskyttet imod tilstandsændringer som §3-beskyttet vandløb.

Da krydsningen af Sædding Bæk, nedre løb og Gest Bæk foretages som styret underboring uden at berøre vandløbet eller beskyttet sten- og jorddige, kan ledningsarbejdet gennemføres uden dispensation.

### Kloak-vand-varme kabler

Tjek linket fra DinForsyning og se, om der i det aktuelle område findes ledninger.

<https://arcg.is/10T8990>

Linket viser kun DinForsynings ledninger og ikke private vandværks ledninger eller andre ledninger som fx el, vand og fiber.

## Grundvandssænkning

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet er behov for etablering af grundvandssænkning og udpumpning af grundvand i vandløbet/-ene, skal særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor længe (døgn, timer)

grundvandssænkningen forventes at vare, udpumpningens størrelse (l/s eller m<sup>3</sup>/t) samt udpumpningsvandet indhold af opløst jern (ferrojern) og total jern samt pH og suspenderet stof. Anlægsarbejdet, herunder grundvandssænkningen, må **ikke** iværksættes før tilladelse til grundvandssænkning og udpumpning foreligger.



16-05-2022

**Journalnr.:** 64985/22

**Sagsnr.:** 22/5720

**Ref.:** Jeanett Dam

Side 4 / 7

### **Dambrug**

Der henvises i øvrigt til vandløbslovens §3, stk. 3, efter hvilken der med mindst 1 uges varsel skal ske underretning om arbejdets igangsætning til eventuelle dambrug i en afstand af 6 km nedstrøms krydsningsstedet/-erne, såfremt arbejdet skønnes at være til ulempe for dambrugeren.

### **Andre ting**

Det bemærkes, at kommunen ingen forpligtigelser eller ansvar påtager sig for ledningens/-ernes placering og forankring, eller for eventuel blotlæggelse som følge af naturlig erosion i vandløbet/-ene bund/-e og sider.

### **Myndighedsvurdering**

Vandløbets eksisterende bund kan være forskellig fra og dybereliggende end den regulativmæssige bund. Krydsningen **skal** overholde afstanden under den eksisterende bund.

Varde Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil have negativ betydning for vandløbet.

### **Tidsplan**

Det er planen, at projektet gennemføres i 2., 3. og 4. kvartal 2022. Projektet kan imidlertid ikke gennemføres lovligt, før det er endelig godkendt af vandløbsmyndigheden.

### **Baggrund for afgørelsen**

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Søren Høyer, LandSyd. Afgørelsen har Varde Kommune modtaget d. 3. maj 2022.

Afgørelse om krydsning er meddelt efter vandløbslovens § 47<sup>i</sup>, efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v. §9<sup>ii</sup>.

### **Klagevejledning**

Se bilag 2.

### **Afgørelsens gyldighed**

Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er udløbet.

Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Miljø- og Fødevarerklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, før Miljø- og Fødevarerklagenævnet afgør sagen.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato for tilladelsen.



16-05-2022

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

**Journalnr.:** 64985/22

**Sagsnr.:** 22/5720

**Ref.:** Jeanett Dam

**Bilag**

1. Ansøgning # 64492/22
2. Klagevejledning # 65174/22
3. Kortbilag # 64944/22

Side 5 / 7

**Kopi**

Ejer af matr.nr. 3d, Sædding by, Nr. Nebel, 58a og 96b Gestengene, Nr. Nebel.

Ejer af matr.nr. 10a Sædding by, Nr. Nebel.

\*



16-05-2022

## VANDLØB

### Retningslinjer:

### Krydsning af vandløb - Underføring af rør og kabler

Krydsning af vandløbene med rør og kabler kræver tilladelse efter vandløbsloven og tilladelsen indeholder 4 ugers klagefrist efter offentliggørelsen.

Der vil normalt blive sat krav som, at der skiltes tydeligt på begge side af vandløbet, at underføringen er mindst 1,5 m under regulativmæssig vandløbsbund, og at denne dybde skal holdes mindst i en afstand på 5 m fra vandløbets brinker ved vandløb med en bundbredde mindre end 5 m.

For større vandløb skal dybden holdes i en afstand fra brinken svarende til bundbredden på vandløbet.




Fig. Korrekt kabelunderføring



16-05-2022

**Journalnr.:** 64985/22

**Sagsnr.:** 22/5720

**Ref.:** Jeanett Dam

Med venlig hilsen

**Jeanett Dam**

Side 7 / 7

E jeda@varde.dk

---

<sup>i</sup> **127 af 26. januar 2017. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven)**

**§ 47.** Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

<sup>ii</sup> **Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.**

**§ 9.** Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.