



Landsyd A/S
Att. Søren Høyer

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947485

Tilladelse til krydsning af vandløb

25. juli 2022

I ansøgning modtaget d. 16. juni og 18. juli 2022 ansøger du på vegne af Netselskabet N1 A/S om tilladelse til krydsning af nedenfor nævnte offentlige vandløb og et antal private grøfter og dræn omfattet af vandløbsloven, med et 60 kV kabelanlæg.

Jan Pedersen
Direkte tlf.: 79947485

Krydsningen af de offentlige og §3 beskyttede vandløb sker ved styret underboring, og krydsningen af private grøfter og dræn sker ved gennemgravning.

Sagsnr.: 22/8321

Ledningens tracé er vist på vedlagte kortbilag. Følgende offentlige vandløb krydses:

Vandløb	St. [m]	Bundkote [m DVR90]
Varde Å	54.668	1,23
Søgrøften	1.881	2,28
Frisvad Møllebæk	1.034	-
Lunderup bæk (rørlagt)	2.099	11,25
Marie/Grydvad/Orten bæk	6.537	5,02
Søvig Bæk	9.391	7,58
Lunderup-Outrup bæk	948	5,06
Bredkjær-Kastkjær Bæk	1.197	5,93

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelse gives på følgende vilkår, at:

- vandledningen placeres i henhold til ovenstående kort,
- vandledningens overkant ligger mindst **1,5 m** under vandløbets regulativmæssige bund, som fremgår af ovenstående skema, eller under den faktiske bund for Frisvad Møllebæk og de private grøfter m.v.
- vandledningens overkant, i en afstand af **5 m** på hver side af vandløbet, ligger i samme dybde som under vandløbet * (se bageste side),
- vandløbet ikke tilføres sand m.v. under etableringsarbejdet,
- krydsningen etableres ved styret underboring under vandløbet

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

6. der ved gennemgravning af eventuelle private grøfter sikres, at der i anlægsperioden ikke opstår afvandingsmæssige problemer for lodsejerne,
7. vandløb der gennemgraves, skal reableres således at afvandingsvejen ikke ændres, og at der ikke kan ske fremtidig erosion fra kanterne,
8. der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbet,
9. krydsningen afmærkes tydeligt ved at anbringe skilte på begge sider af vandløbet, og at disse vedligeholdes,
10. de nødvendige aftaler med lodsejere er indgået,
11. såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse af rørledningerne eller krydsningen i øvrigt forårsager skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejerne at reablere disse.
12. ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i tilfælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden måde ændres,
13. tilladelsen udnyttes inden 3 år,
14. der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage forinden til kommunens vandmiljøkontor.

§3 beskyttet natur og vandløb

Krydsningen af de §3 beskyttede vandløb foretages som styret underboring uden at berøre vandløbet, og kræver derfor ikke dispensation efter §3 i Naturbeskyttelsesloven.

En eventuel dispensation til krydsning af arealer der er registreret som beskyttet natur efter §3 i naturbeskyttelsesloven gives i en særskilt tilladelse.

Grundvandssænkning

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet er behov for etablering af grundvandssænkning og udpumpning af grundvand i vandløbet, skal særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor længe (døgn, timer) grundvandssænkningen forventes at vare, udpumpningens størrelse (l/s eller m³/t) samt udpumpningsvandet indhold af opløst jern (ferrojern) og total jern samt pH og suspenderet stof. Anlægsarbejdet, herunder grundvandssænkningen, må **ikke** iværksættes før tilladelse til grundvandssænkning og udpumpning foreligger.

Andre ting

Det bemærkes, at kommunen ingen forpligtigelser eller ansvar påtager sig for ledningens placering og forankring, eller for eventuel blotlægning som følge af naturlig erosion i vandløbets bund og sider.

Myndighedsvurdering

Varde Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil have negativ betydning for vandløbet, da krydsningen sker ved underboring, for de private grøfter som gennemgraves vil vandløbet blive reableret.

Tidsplan

Krydsningerne forventes gennemført i 3. og 4. kvartal 2022.

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning, som Varde Kommune har modtaget d. 16. juni og 18. juli 2022.

Afgørelse om krydsning er meddelt efter vandløbslovens § 47ⁱ, efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v. §9ⁱⁱ

Klagevejledning

Se bilag.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen, eller i forbindelse med klage – af Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er udløbet.

Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato for tilladelsen.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen

Fagleder for Vandmiljø

E japb@varde.dk

Bilag:

- Klagevejledning

Kopi:

- Den afgørelsen er rettet til
- Berørte lodsejere



VANDLØB

Retningslinjer:

Krydsning af vandløb - Underføring af rør og kabler

Krydsning af vandløbene med rør og kabler kræver tilladelse efter vandløbsloven og tilladelsen indeholder 4 ugers klagefrist efter offentliggørelsen.

Der vil normalt blive sat krav som, at der skiltes tydeligt på begge side af vandløbet, at underføringen er mindst 1,5 m under regulativmæssig vandløbsbund, og at denne dybde skal holdes mindst i en afstand på 5 m fra vandløbets brinker ved vandløb med en bundbredde mindre end 5 m.

For større vandløb skal dybden holdes i en afstand fra brinken svarende til bundbredden på vandløbet.




Fig. Korrekt kabelunderføring

i 127 af 26. januar 2017. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven)

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.