

Driftsjournal for midlertidig overnatning på

Adressen:

Lokale nummer/navn:

Før benyttelse, samt hver dag ved overnatninger over flere dage, skal lokalerne kontrolleres og driftsjournalen udfyldes.

Følgende skal kontrolleres:

- at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- at flugtveje kan passeres i flugtvejsretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige.
- at døre og lignende med selvluk skal selvluk være funktionsdygtig og døre må ikke fastholdes åbne med kiler og lignende.
- at der for bygninger uden slangevinder (brandslanger), er højst 30 meter fra et vilkårligt sted i overnatningslokalet til håndildslukker (håndsprøjtebatteri eller trykvandsslukker).
- at opslag med angivelse af det maksimale antal personer som må overnatte i rummet, er anbragt på et synligt sted.
- at der i flugtvejen eller i overnatningslokalerne er ophængt en brand- og evakueringsinstruks.
- at der er udleveret ordensregler om forebyggelse af brand, eller at disse er ophængt i overnatningslokalet.
- at i lokaler hvor der overnatter mere end 50 personer, er ophængt en belægningsplan.
- at internt varslingsanlæg uden alarmoverførsel til redningsberedskabet er funktionsdueligt.
- at hvis der ikke er et internt varslingsanlæg, skal det sikres, at der er opsat røgalarmer i selve overnatningslokalerne og for lokaler uden direkte udgang til det fri, tillige i tilhørende flugtveje. Alternativt til røgalarmer, kan der være mindst en fast vågen vagt i selve overnatningslokalet, vagten skal have mulighed for på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at varsle alle i lokalet, f.eks. ved brug af en megafon.

Alle mangler, der konstateres ved eftersynet, skal omgående afhjælpes.

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder efter udfyldelse og på forlangende fremvises til kommunalbestyrelsen eller dennes repræsentant.

Overstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navnet og telefon nummer på driftsansvarlige person:

Underskrift af driftsansvarlige person: