



Strellev Kirke
8787@sogn.dk

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947400

17-10-2022

Jeanett Dam
Direkte tlf.: 79946800

Journalnr.: 136973/22
Sagsnr.: 22/12425

Tilladelse til medbenyttelse og dræning på adresse

Strellev Kirke søger om tilladelse til at dræne fra Lynevej 73 i Ølgod til eksisterende dræn på matr.nr. 2av Katrevel by, Strellev.

Der gives efter vandløbslovens § 63* tilladelse på følgende vilkår, at:

1. dræningen etableres i henhold til beskrivelse i ansøgning af 28. september 2022.
2. der etableres sandfangsbrønd.
3. der ikke tilføres sand/forurenende stoffer til rørledningen.
4. der drænes uden brug af pumpe.
5. etableringen gennemføres af autoriseret kloakmester.
6. ejer forestår tømning af sandbrønd mindst en gang årligt og efter behov.
7. den fremtidige vedligeholdelse af dræn og afløb påhviler den til enhver tid værende ejer af Lynevej 7, Strellev, 6870 Ølgod.
8. tilladelsen udnyttes indenfor 2 år fra tilladelsesdatoen.


Projektbeskrivelse

Strellev Kirke søger som ejer af matrikel 25 Katrevel by, Strellev om, at dræne matriklen med tilslutning til dræn på matr.nr. 2a Katrevel by, Strellev.

Ejer af eksisterende dræn på 2av har accepteret ønsket om medbenyttelse af drænet.



17-10-2022



Journalnr.: 136973/22

Sagsnr.: 22/12425

Ref.: Jeanett Dam

Side 2 / 3

Adsbølvej 11, Strellev Kirke med indtegnet dræn, som slttes til dræn på nabomatrikel.

Vandløb og klassifikation

Omfangsdraen om kirken leder til eksisterende draen på matr.nr. 2av Katrevel by, Strellev.

Myndighedens vurdering

Varde Kommune vurderer, at der skal etableres sandfang for at undgå tilførsel af sand og andre materialer til vandløbet.

Der findes ikke nedsivningsanlæg på matriklen.

Samlet set vurderer myndigheden, at der ikke vil ske en negativ miljø- eller sundhedsmæssig påvirkning ved etablering af draen på matriklen og, at draenet kan tilsluttes vandløbet uden betydende, negativ påvirkning af dette.

Klagebestemmelser

Se klagevejledning bilag 2.

Afgørelsens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må tilladelsen udnyttes, når klagefristen er udløbet.



17-10-2022

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra i dag.

Journalnr.: 136973/22

Sagsnr.: 22/12425

Ref.: Jeanett Dam

Side 3 / 3

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Strellev Kirke af 28. september.

Godkendelse af projektet er meddelt efter vandløbslovens § 63*

Er der spørgsmål vedrørende afgørelsen, kan du kontakte mig på 7994 7400.

Med venlig hilsen

Jeanett Dam

E jeda@varde.dk

Kopimodtager

Ejer af matr.nr. med dræn: Jens Krogh og Andreas Krogh
Ejnar Kudsk, formand Strellev menighedsråd, ejnarkudsk@outlook.dk

Bilag

1. Ansøgning inkl. kortmateriale # 127956/22
2. Klagevejledning # 137337/22

* 1043 af 20/10 2008. Lov om vandløb (Vandløbsloven)

§63 Vandløbsmyndigheden kan godkende, at en person, der ikke har deltaget i en foranstaltning, benytter foranstaltningen mod at betale en del af anlægsudgifterne og deltage i den fremtidige vedligeholdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttelsen medfører. Vandløbsmyndighedens afgørelse om det økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter [§§ 105](#) og [106](#) i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i [§§ 107-111](#), [114-118](#) og [122](#) i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.