DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Att.: Anna Krog

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

11-11-2022

Mai-Britt Hemme
Direkte tlf.: 79947177

Journalnr.: 147713/22
Sagsnr.: 22/14024

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Jyllerup Bæk i forbindelse med etablering af pumpestation, rørbassin og regnvandsbassin.

Varde Kommune har den 25. oktober 2022 modtaget jeres ansøgning om at udlede oppumpet grundvand til Jyllerup Bæk fra Galthovedvej 2, 6818 Årre, 6f, Årre By, Årre.

Baggrund

I forbindelse med anlægsfasen for både pumpestation, rørbassin og regnvandsbassin er det nødvendigt med en midlertidig grundvandssænkning for hver udgravning. På baggrund af datagrundlaget vurderer rådgiver, at den største oppumpningsmængde vil være i forbindelse med etablering af rørbassinet.
Den midlertidige grundvandssænkning forventes udført med lænsepumpe og sugespidsanlæg.

Tilladelse

Varde Kommune giver tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Jyllerup Bæk. Tilladelsen er kun gældende i den periode hvor anlægsarbejdet og grundvandssænkningen skal foregå. Anlægsarbejdet foregår i perioden fra december 2022 til 1. april 2023, grundvandssænkningen foregår ikke i hele perioden.
Grundvandssænkningen vil foregå i forbindelse med udgravning af pumpestation, rørbassin og regnvandsbassin.

Der er ikke behov for tilladelse til grundvandssænkningen, da de oppumpede mængder ikke vil overstige 100.000 m^3/år, og da oppumpningen er mindre end 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår.

1. Tilladelsen omfatter udelukkende afledning af grundvand fra matriklen hvor anlægsarbejdet skal foregå.
2. Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at ejer af ejendommen har accepteret grundvandssænkningsforanstaltningen.
3. Der må maksimalt udledes 17 l/s til Jyllerup Bæk.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

4. Det udledte vand må ikke indeholde forurenende stoffer i koncentrationer, som kan medføre at der sker en øget forurening af Jyllerup Bæk.
5. Udledningen af oppumpet grundvand skal overholde følgende krav:

Parameter	**Krav**	**Tidspunkt**
Opløst jern	Mindre end 1 mg/l	Når renseanlægget er i drift
Opløst jern	Mindre end 0,5 mg/l	Når regnvandsbassinet etableres
pH	Mellem 6 og 9	

6. Varde Kommune forlanger én prøvetagning i forbindelse med henholdsvis grundvandssænkning ved anlæg af pumpestation, rørbassin og regnvandsbasssin af det oppumpede grundvand. Vandprøven udtages inden udløbet til Jyllerup Bæk, efter vandet har passeret stryget. Et akkrediteret laboratorium skal udtage og analysere prøvens indhold for de parametre, som er angivet i vilkår 5.
   I skal sende en kopi af analyseresultaterne til Varde Kommune, Naturcenteret, e-mail: teknikogmiljo@varde.dk
   I skal selv betale omkostningerne i forbindelse med udtagning og analyse af prøven.
7. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer eller medføre oversvømmelser uden for den matrikel hvor anlægsarbejdet skal foregå.
8. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i Jyllerup Bæk.
9. Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre partikler i Jyllerup Bæk.
10. Der må ikke udledes sand eller slam til vandløb eller søer i forbindelse med udledningen.
11. Bortpumpning skal minimeres mest muligt, og der må således ikke bortpumpes mere grundvand end nødvendigt for arbejdets udførelse.
12. Varde Kommune kan ændre eller annullere tilladelsen, såfremt der findes belæg herfor.

Udtalelser og kontaktoplysninger

I tilfælde af, at der kommer stoffer ud i Jyllerup Bæk, som ødelægger biologien, og grundvandssænkningen skal slukkes kan Varde Kommune kontakte DIN Forsyning ved Anna Krog, e-mail: ank@dinforsyning.dk, telefon 7474 7244 eller mobil 2478 6088

Varde Kommune har vurderet, at der ikke skal foretages en partshøring, i henhold til forvaltningslovens § 19, idet oppumpningen og afledningen af grundvandet ikke medfører en væsentlig forøgelse af nabogener.

Beskrivelse og vurdering

Vandløb

Det nye midlertidige udløb til Jyllerup Bæk etableres i St. 4445. Jyllerup Bæk har forbindelse til Hjortkær Bæk, Sneum Å og Vadehavet.

Jyllerup Bæk er omfattet af "Regulativ for Kommune Vandløb nr. 43, Jyllerup Bæk". Regulativ stadfæstet af Ribe amtsråd den 21. februar 1973 og reguleringen er godkendt af Helle Kommunalbestyrelse den 4. maj 1988. Jyllerup Bæk starter i St. 4659 og har udløb i Hjortkær Bæk i st. 2977.

Jyllerup Bæk er ved udløbet fra regnvandsbassinet iht. regulativet fald på ca. 1,0 ‰.

Vandområdeplan 2015-2021 og basisanalyse til Vandområdeplan 2021-2027

Vandområdeplanernes miljømål fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og den seneste tilstandsopgørelse fra 2018 fremgår af MiljøGIS for basisanalysen til Vandområdeplanerne 2021-2027. I det følgende er oplistet miljømål og tilstand for de berørte recipienter.

Jyllerup Bæk løber mod Hjortkær Bæk, videre til Sneum Å og Vadehavet, som alle har miljømål "God økologisk tilstand" i henhold til basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027.

Recipienternes samlede økologiske tilstand kan ses i Tabel 1.

Tabel 1 Tilstandsopgørelse ift. Vandområdeplaner 2021-2027

Recipient	Økologisk tilstand	Tilstand baseret på
Jyllerup Bæk St. 4659 – St. 3494	Ringe	Ringe økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater)
Jyllerup Bæk St. 3494 – St. 0	Dårlig	Dårlig økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater) og fisk
Hvor Jyllerup Bæk og Avtrup Bæk løber sammen	Dårlig	Moderat økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater) og dårlig økologisk tilstand for fisk
Hjortkær Bæk	Dårlig	Dårlig økologisk tilstand for fisk

Sneum Å ved tilløbet fra Hjortkær Bæk	Moderat	God økologisk tilstand for planter (makrofytter) og smådyr (bentiske invertebrater). Høj økologisk tilstand for alger (fytobenthos) og fisk Ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer (zink og barium)
Vadehavet (Knudedyb)	Ringe	Ringe økologisk tilstand for fytoplankton (klorofyl) samt bunddyr (bentiske invertebrater) God økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Miljømålet for Jyllerup Bæk, Hjortkær Bæk, Sneum Å og Vadehavet er således ikke opfyldt.

§ 3 naturbeskyttelse

Udledningspunktet er til et § 3 beskyttet vandløb.

Figur 1 § 3 beskyttet vandløb. Mørkeblå streg er udstrækningen af § 3 vandløbet. Lyseblå streg er vandløbet Jyllerup Bæk.

Vurdering

Det er Varde Kommunes vurdering, at den midlertidige udledning ikke medfører en hydraulisk og stofmæssigbelastning af Jyllerup Bæk, der gør at

Jyllerup Bæk ikke kan nå målopfyldelse i henhold til Vandområdeplan 2015-2021.

Hydraulisk vurdering

Der skal ske en forsinkelse af grundvandet, så afløbsvandsføringen reduceres til 17 l/s. Der etableres et stryg inden udledning til Jyllerup Bæk. Stryget gør at iltindholdet øges og jernindholdet mindskes inden udledning til Jyllerup Bæk.

Varde Kommune vurderer at den hydrauliske belastning er mindre skadelig end en manglende rensning og høj temperatur i vandløbet.



Figur 2 Placering af udløb stryg og overløbskant. (Fra ansøgningsmaterialet)

Varde Kommune vurderer, at udledningen af vandet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

Natura 2000 - Bilag IV arter

Habitatområde nr. 79 ” Sneum Å og Holsted Ådal” ligger ca. 5 km sydvest for projektområdet. Udpegningsarter for området er Hav-, Flod- og Bæklampret, Laks, Snæbel og Odder.

Området hvor der grundvandssænkes berører ikke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Bilag IV-arten Odder har kendt forekomst i Jyllerup Bæk. Det vurderes, at den midlertidige udledning til Jyllerup Bæk ikke vil forringe forholdene.

Udpegningsarterne Laks, Bæklampret og Flodlampret, det vurderes at den midlertidige udledning til Jyllerup Bæk ikke vil forringe forholdene.

Havlampret vurderes ikke af have levested i Jyllerup Bæk.

Snæbel er ikke kendt fra vandløbet, men forekommer i Sneum Å hovedløbet.

Naturbeskyttelse §3

Udledningen fra den midlertidig grundvandssænkning vil have udløb til et § 3 beskyttet vandløb, Jyllerup Bæk.

Det vurderes, at ved en midlertidig udledningstilladelse som overholder de stillede vilkår og ikke er til hindre for målopfyldelse ikke vil give ændringer til § 3-beskyttede vandløb

Lovhenvisning

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021.
- Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse
- Forvaltningslov, nr. 571 af 19. december 1985, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Klage- og søgsmålsvejledning

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 11. november 2022, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside: www.vardekommune.dk. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 9. december 2022.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og

Varde Kommune

11-11-2022

Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.
Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed'

Kommunen gør opmærksom på at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og

anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Bilag

Ansøgningsmateriale af 25. oktober 2022 inkl. bilag.

Kopi

Rambøll, ved Johanne Bendix, jhdb@ramboll.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Dansk Kano & Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Varde Museum, post@arkvest.dk

Med venlig hilsen

Mai-Britt Hemme
Miljøsagsbehandler
Ingeniør

E mhem@varde.dk