

From: Vardekommune
Sent: Thu, 27 Oct 2022 12:06:17 +0200
To: Teknik og miljø
Subject: VS: Ansøgning for krydsnings tilladelse af vandløb med vandledning - Gl Præstevej 41, 6800 Varde
Attachments: Gl Præstevej 41 Sig, 6800 Varde - Vandløbs krydsning.pdf, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, Gl. Præstevej 41 Sig, 6800 Varde - Vandledning.pdf

Fra: Bjarne Juul Hansen <bjh@dinforsyning.dk>
Sendt: 27. oktober 2022 11:27
Til: Vardekommune <vardekommune@varde.dk>
Emne: Ansøgning for krydsnings tilladelse af vandløb med vandledning - Gl Præstevej 41, 6800 Varde

Hej Varde Kommune

Vedr. krydsning tilladelse af vandløb, Gl Præstevej 41, 6800 Varde

Hermed fremsendes ansøgning om krydsning af vandløb på Gl Præstevej mellem nr. 37 og 41 Sig, 6800 Varde. - Matr. nr. 3g og 2c

Din Forsyning Vand skal have etableret Ø 40mm stikledning til ny forbruger.

Krydsningen bliver udført som styret underboring, iht til Varde Kommunes retningslinjer for krydsninger af vandløb.

Vandledningen bliver lagt i Ø 90mm PE PN 10 foringsrør/beskyttelsesrør.

Berørte lodsejer i området vil blive kontaktet af Din Forsyning inden udførelsen.

Din Forsyning har fremsendt forespørgsel til Varde Kommune om der også skulle søges tilladelse til krydsning af §3 jord og Varde Kommune bekræftet, at det ikke er nødvendigt – Svar indsat herunder.

Hej Bjarne

Varde Kommune bekræfter hermed, at den styrede underboring af vandledning som vist på vedhæftede luftfotoplan kan etableres uden kommunens dispensation fra § 3-bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven for så vidt angår de § 3-beskyttede engarealer. Det forudsættes, at borehullerne etableres uden for engarealerne.

Med venlig hilsen

Jens Martin Reincke Vahl

biolog

Teknik og Miljø

Direkte 79 94 71 11

Mail jerv@varde.dk

Bytoften 2, 6800 Varde

www.vardekommune.dk

Vandskitse og billeder af vandløbet er vedlagt

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller bemærkninger hertil, er I velkommen til at kontakte mig.

På forhånd tak.

https://vardekommune.dk/vlb_retningslinje_etabring_krydsning_roer_kabler_vandloeb/

Med venlig hilsen

Bjarne Juul Hansen

Ledningsmester

E-mail: bjh@dinforsyning.dk

Direkte: 74747313

Mobil: 29351241



Arbejdssted: Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N

DIN Forsyning - Ulvsundvej 1 - 6715 Esbjerg N - 7474 7474 - www.dinforsyning.dk

Følg os på [LinkedIn](#) og [facebook](#) for aktuelle nyheder og dialog.