



**Varde
Kommune**

**Kvong A/S
VVS – Kloak - Smed
Att. Tommy Amstrup**

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Tilladelse til tilkobling af tagvand på drænledning på Enebærvangen 1

Pr. mail søger du på vegne af Jørgen Prange Løvschall om tilladelse til at tilkoble tagvand til eksisterende dræn på Enebærvangen 1, 6840 Oksbøl.

2. juli 2024

Maja Gjøderum Lovring
Direkte tlf.: 79946223
Mobil: 21463115

Der gives efter vandløbslovens § 63* tilladelse på følgende vilkår, at:

1. tilkoblingen etableres i henhold til beskrivelse i ansøgning af 18. juni 2024.
2. der ikke tilføres sand/forurenende stoffer til rørledningen.
3. der drænes uden brug af pumpe.
4. etableringen gennemføres af autoriseret kloakmester.
5. ejer forestår tømning af sandfangsbrønd mindst en gang årligt og efter behov.
6. den fremtidige vedligeholdelse af det nye dræn og afløb påhviler den til enhver tid værende ejer af Enebærvangen 1.
7. *du indsender fotos taget inden tildækning som dokumentation for brug af dræn- og pvc-rør og, at tilslutningen er udført korrekt.*
8. tilladelsen udnyttes indenfor 2 år fra tilladelsesdatoen.

Journalnr.: 8796031
Sagsnr.: GEO-2024-05400

Projektbeskrivelse

Kvong A/S VVS-Kloak-Smed att. Tommy Amstrup søger på vegne af ejer af matrikel 2hc Jegum Gde., Ål, om, at tilslutte tagvand til eksisterende dræn og sandfangsbrønd, som forløber gennem matriklen.

Tagvand ledes af Ø110 lukket pvc rør til sandfangsbrønd, hvor fra drænvandet ledes til regnvandsledningen langs vejen Jegum Ferieland.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



Enebærvangen 1 med indtegnede eksisterende dræn og sandfangsbrønd med forbindelse til regnvandsledning, hvor tagvandet tilsluttes.

Vandløb og klassifikation

Regnvandsledningen er en privat ejet rørledning, anlagt med det formål at aflede regnvand i området.

Myndighedens vurdering

Varde Kommune vurderer, at tilslutningen kan etableres og, at der ikke vil ske en negativ miljø- eller sundhedsmæssig påvirkning og, at drænet kan tilsluttes vandløbet uden betydende, negativ påvirkning af dette.

Klagebestemmelser - Vandløbsloven

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen på denne afgørelse er d. 30. juli 2024.

Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. - typisk med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene.

Afgørelsens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må tilladelsen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra i dag.

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Kvong A/S VVS-Kloak-Smed att. Tommy Amstrup af 18. juni 2024.

Godkendelse af projektet er meddelt efter vandløbslovens § 63¹

Er der spørgsmål vedrørende afgørelsen, kan du kontakte mig.

Med venlig hilsen

Maja Gjøderum Lovring

Vandløbsmedarbejder

M 21463115

E mlov@varde.dk

Kopimodtager

Ansøger: Kvong A/S VVS-Kloak-Smed att. Tommy Amstrup

Ejer: Jørgen Prange Løvschall

Bilag

1. Ansøgning inkl. kortmateriale #8794019

¹ Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb (Vandløbsloven)

§63 Vandløbsmyndigheden kan godkende, at en person, der ikke har deltaget i en foranstaltning, benytter foranstaltningen mod at betale en del af anlægsudgifterne og deltage i den fremtidige vedligeholdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttelsen medfører. Vandløbsmyndighedens afgørelse om det økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter [§§ 105 og 106](#) i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i [§§ 107-111, 114-118 og 122](#) i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.