
From: Anne Birthe Jørgensen <annebirthefrom@gmail.com>
Sent: 29. august 2024 20:21
To: Maja Gjøderum Lovring
Subject: Vandløb Blåvand

Vedr. vandløb Gl. Mælkevej 5-37.

Eksisterende: Åben grøft fra nr 25 til 35. Fra nr 35 til brønd ved vejen ved nr 37.

Nyt: Ø160 PVC rør etableres til brønd ved Gl. Mælkevej 24, Ø160 PVC røret ligges i en dybde, så indløbet fra grøften er frit.

Da betonrøret fra åben grøft til brønden ligger med godt fald (ca 4 0/00) kan overløbsrøret hæves, så vandstanden i brønden kommer op i toppen af afgangsrøret, der ligger i retning mod Ho.

Gravedybden i vejen er max 70 cm, så jeg mener ikke der skal bruges grundvandssænkning. Vejen behøver derfor kun være spærret max 1 dag.

NB Kote på indløb kontrolleres inden der graves til nyt overløb.

MVH Leif Jørgensen, Plantagevej 44, 6760 Ribe
Tlf 40 97 18 10