



**DIN Forsyning
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N**

Tilladelsen er sendt til e-boks via cvr nr. 32660991

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

**Forlængelse af tilladelse til UV-behandling af drikkevand på
Lerpøtvej Vandværk, Lerpøtvej 2, 6800 Varde – ibrugtagning af ny
rørledning**

19. december 2024

Anlægs-ID: 53768

Beliggenhed: Lerpøtvej 2, 6800 Varde

Tidsfrist: Tilladelsen er gældende til 31. marts 2025

Connie Kjær Kristensen
Direkte tlf.: 7994 6111

**Sagsnr.: GEO-2024-
08813
Dok. nr.: 8926046**

Afgørelse

Varde Kommune forlænger hermed tilladelsen til udvidet vandbehandling i form af UV-behandling af vandet fra Lerpøtvej Vandværk.

Tilladelsen gives i henhold til § 21 i Vandforsyningsloven¹.

Baggrund

Varde Kommune meddelte den 5. november 2024 tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg i forbindelse med ibrugtagning af ny rørledning. Tilladelsen er nu udløbet, og DIN Forsyning har ansøgt om at få tilladelsen forlænget.

DIN Forsyning har efter dialog med Varde Kommune opsat et UV-anlæg på Lerpøtvej Vandværk i 2017 for at forbedre forsynings sikkerheden. UV-anlægget skal kun anvendes i situationer, hvor der opstår et behov for UV-behandling af vandet. Idriftsættelse vil kun ske med kommunens specifikke godkendelse i det enkelte tilfælde.

DIN Forsyning har etableret et nyt kildefelt og et nyt vandværk. I forbindelse med indkøring af det nye vandværk ledes vandet efter behandling på det nye Varde Vandværk til Lerpøtvej Vandværk, hvorfra det distribueres til forbrugerne. Vandet ledes gennem UV-anlæg på Varde Vandværk inden det ledes til Lerpøtvej Vandværk. Når vandet skal pumpes fra Varde Vandværk til Lerpøtvej Vandværk skal strømningsretningen i nogle ledninger ændres, hvorfor der er risiko for en opblomstring af kimtal.

¹ Lov om Vandforsyning mv. nr. 1149 af 28. oktober 2024



19. december 2024

Vilkår

Tilladelse til UV-behandling gives på følgende vilkår:

Sagsnr.:

Ref.: Connie Kjær Kristensen

1. UV-anlægget

Side 2 / 5

- UV-behandlingsanlægget skal være certificeret.
- UV-anlægget etableres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Belysningsintensiteten skal fastholdes på minimum 400 J/m².
- UV-anlægget skal være installeret med en prøvehane på hver side af UV-behandlingsanlægget, så der kan udtages analyser før og efter UV-anlægget.

2. Opstart af UV-anlægget

- Ved opstart må der passere mindst muligt vand igennem UV-anlægget indtil lampernes ydelse er oppe på fuldt driftsniveau.

3. Driftsproblemer

- Strømforsyningen bør være stabil og god.
- Gennemstrømning af UV-anlægget samt udpumpning af vand fra Lerpøtvej Vandværk skal stoppes ved strømsvigt.
- Gennemstrømningen af UV-anlægget samt udpumpningen fra vandværket skal stoppes hvis UV-anlægget ikke virker.

4. Vandkvalitet

- Inden UV-anlægget kan frakobles, skal der foreligge 2 analyser (med mindst 1 dags mellemrum), som er udtaget fra prøvehanen før UV-anlægget, der viser at mikrobiologien overholder grænseværdien i den gældende bekendtgørelse². Prøven skal analyseres for mikrobiologi og analyseresultatet skal godkendes af Varde Kommune, inden anlægget må frakobles.

² Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 940 af 22. juli 2024



19. december 2024

- Imens UV-anlægget er i drift, skal der udtages mindst 1 prøve pr. uge fra prøvehanen efter UV-anlægget. Prøven skal analyseres for mikrobiologi og analyserapporten skal sendes til Varde Kommune.
- Analyserapporterne skal beskrive hvor prøverne er udtaget (f.eks. før/efter UV-anlæg).

Sagsnr.:

Ref.: Connie Kjær Kristensen

Side 3 / 5

5. Diverse

- Vandværket skal føre en journal, hvor vigtige drifts- og vedligeholdelsesforhold løbende noteres.

Supplerende oplysninger

Varde Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34.

Tilladelsen kan desuden tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger som har væsentlig betydning. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Klagevejledning

I henhold til Vandforsyningslovens³ §§ 75 og 80 kan følgende klage over tilladelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet

³ Lovbekendtgørelse om vandforsyning mv., nr. 1149 af 28. oktober 2024



19. december 2024

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sagsnr.:
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Du klager via Klageportalen (Miljø- og Fødevareklagenævnet), som du finder et link til på <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med mit-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Side 4 / 5

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der i forbindelse med tilladelsen skal udføres bygge- og anlægsarbejde (f.eks. borearbejde), må dette ikke sættes i gang før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (§78 stk. 3).

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

I kan ifølge Forvaltningsloven anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det gør I ved at henvende jer til Varde Kommune, og henvise til denne sag.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til mig på 7994 6111 eller sende en e-mail.



19. december 2024

Med venlig hilsen

Connie Kjær Kristensen
Biolog

E cokb@varde.dk

Sagsnr.:
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Side 5 / 5

Kopi af dette brev er sendt til

Styrelsen for Patientsikkerhed - trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening - dnvarde-sager@dn.dk

Forbrugerrådet - fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskeren.dk