

DIN Forsyning Spildevand A/S

Separatkloakering af Ansager

Ansøgning om frivillig miljøvurdering

24. januar 2025

Udarbejdet til:

DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Udarbejdet af:

Envidan A/S
Jakob Hemdorff
E-mail: jh@envidan.dk
Projektnavn: Separatkloakering af Ansager
Projektnr.: 1244624
Kvalitetssikring: Esben Astrup Kristensen
Side 1 af 5



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Baggrund.....	3
3.	Projektets karakteristika	4
4.	Forventede miljøpåvirkninger	4
5.	Frivillig miljøvurdering	5

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Projektbeskrivelse og scenarier
---------	---------------------------------

1. Indledning

DIN Forsyning fremsender hermed ansøgning om en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 inden igangsættelse af et separatkloakeringsprojekt i Ansager Nord efter miljøvurderingslovens § 19.

Projektet indeholder anlæg til opstuvning af vand og rensningsanlæg, hvorfor projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra g) og miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11, litra c). Da projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, skal der enten gennemføres en screening eller frivillig miljøvurdering. Da DIN Forsyning ikke kan afvise, at projektet kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, ansøges hermed om frivillig miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 4.

Byrådet i Varde Kommune er myndighed for behandling af sagen vedr. indeværende projekt, da den fremgår af miljøvurderingslovens bilag 2. Varde Kommune er dermed myndighed for vurderingen af, om projektet på grund af dens art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Inden DIN Forsyning udarbejder en miljøkonsekvensrapport, skal Varde Kommune afgrænse miljøkonsekvensrapportens indhold i en afgrænsningsudtalelse jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1.

2. Baggrund

I Varde Kommunes Spildevandsplan, fremgår det at fælleskloakerede kloakoplande skal separatkloakeres med start i 2025. I den nordlige del af Ansager by, findes der en række fælleskloakerede områder, som skal separatkloakeres. DIN Forsyning har på denne baggrund arbejdet med forskellige projektscenarier, hvor der er taget hensyn til arealbehov, stofudledning, klimasikring, anlægsomkostninger, driftsomkostninger og ressourceforbrug/klimaaftryk.

DIN Forsyning har, forud for denne ansøgning, fået udarbejdet en rapport, som redegør for disse forskellige projektscenarier og hvilke konsekvenser de enkelte scenarier forventes at have på forskellige miljøparametre. På baggrund af denne rapport, har DIN Forsyning valgt at ansøge om frivillig miljøvurdering for Scenarie 3. Beskrivelser og særlige karakteristika for dette Scenarie findes i afsnit 5.1.4 samt kapitel 6 og 7 i projektbeskrivelsen, Bilag 1.

Scenarie 3 er en fuld separatkloakering af alt tag- og overfladevand med etablering af nedsivning i den udstrækning jordforhold og arealer tillader det. For de arealer, hvor jordforholdene ikke tillader nedsivning, etableres der våde bassiner til både forsinkelse og rensning før udledning. I nogle delområder vurderes det dog pga. pladsforhold nødvendigt at udlede via alternative rensemetoder, som fx hvirvelseparator, sedipipe eller lignende. Af de undersøgte scenarier er scenarie 3 vurderet til at have færrest negative indvirkninger på miljøet. Rapporten indeholdende de forskellige projektscenarier findes som bilag 1.

3. Projektets karakteristika

Ansøgningen om frivillig miljøvurdering, skal bl.a. indeholde beskrivelser af projektets fysiske karakteristika samt beskrivelse af projektets placering. DIN Forsyning vedlægger projektbeskrivelse, som beskriver både projektets fysiske karakteristika og arealudnyttelsen ved projektrealisering, se Bilag 1.

4. Forventede miljøpåvirkninger

Ansøgningen om frivillig miljøvurdering skal omfatte oplysninger om miljøaspekter, som forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet. DIN Forsyning har i samarbejde med Envidan udpeget følgende miljøaspekter, som på baggrund af det valgte projektszenaries omfang, karakter og beliggenhed, ikke kan afvises at blive påvirket ved realisering af det ansøgte projekt.

Biologisk mangfoldighed:

Nationalt beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3).

- I projektszenarie 3, skal der potentielt anlægges et vådt bassin på et område beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Såfremt dette bassin etableres, kan det ikke afvises, at der vil være væsentlige påvirkninger på den beskyttede eng.
- Kærbæk er udpeget som beskyttet vandløb. Det kan ikke afvises at projektszenarie 3 påvirker det beskyttede vandløb i væsentlig grad.

Internationalt beskyttet natur (Habitatdirektivet/Habitatbekendtgørelsen)

- I projektszenarie 3, skal der potentielt anlægges en ny udløbsledning til Kærbæk, hvor der i dag løber en eksisterende ledning. Den eksisterende ledning krydser et område udpeget som Natura 2000-område. Såfremt den eksisterende ledning skal erstattes, bør konsekvenserne heraf belyses i miljøkonsekvensrapporten.
- Projektszenarie 3 udnytter arealer, som ligger lige op ad Natura 2000-området, hvorfor det ikke kan afvises, at der kan være væsentlige påvirkninger på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.
- Bilag IV-arter er ligeledes beskyttet efter Habitatbekendtgørelsen og artfredningsbekendtgørelsen. Det kan ikke afvises, at projektet påvirker nogle af disse arter væsentligt.

Vand (Lov om vandplanlægning):

- Vandløbene omkring Ansager indgår i statens vandområdeplaner, med miljømål om god økologisk og kemisk tilstand. Det kan ikke afvises, at projektet påvirker vandløbenes tilstand.

5. Frivillig miljøvurdering

På baggrund af ovenstående har DIN Forsyning og Envidan vurderet, at der er en overvejende sandsynlighed for, at en screening af projektet vil afstedkomme krav om en miljøvurdering. Der ansøges hermed om gennemførelse af en frivillig miljøvurdering i forbindelse med gennemførelse af projektscenarie 3 i Ansager Nord.