Vejunderføring v. Agervigvej

Ny rørledning

Ø300 mm

NAER500
DK: 18,03
BK: 14,56
Ø: 1500

Lus: ø400
(fjernes når den ikke længere er i brug)

3m ø1000bt 8,4‰
3m ø250pvc 13,9‰
3m ø400pvc 50,7‰
3m ø200pvc 32,5‰

NAES500
DK: 18,19
BK: 14,08
Ø: 600

Eksisterende brønd
(DK sættes til 15,80,
så den kan fungere
som overløb fra
midlertidig
nedsivningsbassin)

113m ø1000bt 5,2‰
110m ø250pvc 7,0‰

NAER503
TK: 17,48
DK: 16,45
BK: 15,15
Ø: 1250

NAES503
TK: 17,49
DK: 16,45
BK: 14,85
Ø: 600

77m ø250pvc 8,4‰
78m ø1000bt 10,9 ‰

NAES506
TK: 19,32
DK: 18,25
BK: 15,50
Ø: 600

NAER506
TK: 19,26
DK: 18,25
BK: 16,00
Ø: 1500

Eks. Kloakledning - Bruges kun til drænvand

Fredede fortidsminder:
Beskyttelseszoner

19m ø200pvc 102,6‰

NAES507
TK: 19,73
DK: 17,73
BK: 17,45
Ø: 600

NAER508
DK: 21,38
BK: 19,60
Ø: 600

BK: 20,80

44m ø315pvc 63,6 ‰

110m ø1000bt 5,4‰

113m ø250pvc 6,1‰

47m ø200pvc 17‰

NAES512
DK: 23,34
BK: 21,15
Ø: 600

NAES509
DK: 23,03
BK: 20,40
Ø: 1250

NAER507
TK: 20,20
DK: 19,15
BK: 18,80
Ø: 600

72m ø200pvc 41‰

49m ø315pvc 41,8‰

75m ø200pvc 10,0‰

NAER512
DK: 23,37
BK: 21,40
Ø: 600

74m ø315pvc 7,2‰

NAER509
DK: 23,08
BK: 20,85
Ø: 1250

Lus: ø250
spv.kote: 21,30
rv.kote: 21,70

45m ø200pvc 35,6‰

43m ø315pvc 33,7‰

NAES524
TK: 19,28
DK: 18,25
BK: 16,20
Ø: 600

NAER524
TK: 19,25
DK: 18,25
BK: 16,60
Ø: 1250

87m ø1000bt 5,7‰

86m ø250pvc 6,9‰

Eksisterende brønd
(DK sættes til 19,10
så den midlertidig
kan fungere som
overløb fra
midlertidig
nedsivningsbassin)

NAES521
DK: 25,55
BK: 24,00
Ø: 600

NAES515
DK: 24,45
BK: 22,00
Ø: 600

NAER515
DK: 24,54
BK: 22,30
Ø: 600

76m ø200pvc 14,5‰

42m ø200pvc 21,4‰

43m ø315pvc 23,2‰

79m ø315pvc 12‰

NAER521
DK: 25,68
BK: 24,25
Ø: 600

NAER527
TK: 19,43
DK: 18,40
BK: 17,10
Ø: 1250

NAES527
TK: 19,44
DK: 18,40
BK: 16,80
Ø: 600

69m ø250pvc 5,8‰

68m ø1000bt 8,8‰

NAER518
DK: 25,71
BK: 23,30
Ø: 600

NAES518
DK: 25,70
BK: 22,90
Ø: 600

Signaturer

Spildevandsledning vist med brønd stik ledningsfelt og brandfelt	TK Terrænkote
Regnvandsledning vist med brønd stik ledningsfelt og brandfelt	DK Dækkelkote
Fælles ledning vist med brønd, stik ledningsfelter og brandfelt	IK Indfaldskote
	BK Bundkote
	Brønddiameter målt af Landinspektør
	Kabelkote
	Lodsejerbrønd
	Kvæler
	Pumpebrønd
	Pumpeledning
	Vejvandsbrønd med sink
	Lukkeanlæg
	Betonflydes / Flamme
	Strømpekloss
	Entreprisegrænse

Signaturer vedrørende fremtidige arbejder

Blanke kabler	Vand
El	Ny Vandledning
Høj og mellem- spænding	Midlertidig vand
Gadelys	Fekalvand
Varme	
Gas	

Noter

Den må ikke ændres på tegningen. Alle projekterede koter og de af landinspektør målte koter er i forhold til DVR 90. Placering af andre ledninger er kun retningsgivende. Entreprenøren skal selv indhente ledningsoplysninger og evt. få ledningerne påvist.

De projekterede dækselkoter er vejledende.

Hovedledninger ≤ ø400 er støt PVC (stik tilsluttes ved grøfter)

Hovedledninger ≥ ø500 er beton (stik tilsluttes ved påboring)

Knæk på hovedledninger må ikke være større end 15 .

Regn- og spildevandsstik afsluttes 1 m inden for skel. Spildevandsstik tilsluttes til eksisterende ledning. Såfremt ejendommen er separatkloakeret med regnvand ført til skel, tilsluttes regnvandsledningen til det nye regnvandsstik.

Nye stikledninger for regnvand til ejendomme, der ikke er separatkloakerede eller som i dag leder regnvand til faskine, afsluttes 1 m inden for skel med en afpropning. Kote i bundslb og koordinater i stikenden registreres ved indmåling og der sættes en pæl i enden.

DIN FORSYNING — Spildevand A/S
Ørnumvej 1
6715 Esbjerg N
Tlf.: 7474747

Projekt : Næsbjerg etape 4

Ledningsplan Nord

Mål		Dato	Bygh.
	Proj.	05-07-2023	for
	Tegn.	05-07-2023	cer/ckl
	Kfl	14-05-2024	cer
	Kfl V. C	14-05-2024	cer
	Godkendt	14-05-2024	cer

Tegn. nr. 5.1968.201

Revision, -
Sidst rettet ved: Stribeslagen 4
Advarsler:

Type Plan

Fil sti: \\Arvid\Projekt\Kundemappe etape 4\201 Tegninger

Reg nr. Godkendt