



**Varde
Kommune**

**Gert Thomsen
Dybdalsvej 13
6800 Varde**

Teknik og Miljø


Bytoften 2, 6800 Varde

79947494

Tilladelse til etablering af havevandingsboring

Varde Kommune har den 30. maj 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en ny boring til havevandning på adressen **Dybdalsvej 13 6800 Varde matr. 150AV Varde Markjorder**

Kortbilag:



11. juni 2025

Hardy Skov

Direkte tlf.: 79947460

Mail.: hask@varde.dk

Dok. nr.: 9058983

Sagsnr.: GEO-2025-04159

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



Kort med boringens placering markeret med en cirkel markering samt beskyttelseszone på 5 meter, 10 meter i diameter, markeret med en rød ring

Varde Kommune meddeler tilladelse til **etablering af en ny boring til indvinding af maksimalt 200 m³ grundvand per år.**

Dato: 11-06-2025

Denne foreløbige tilladelse er gældende i 1 år til d. 11-06-2026

Du må kun anvende vandet til havevanding.

Det er vigtigt at vilkårene i denne tilladelse bliver overholdt, derfor skal brøndborerfirmaet modtage en kopi inden arbejdet må påbegyndes. Det er ejers ansvar at brøndborende modtager en kopi.

Dok. nr.: 9058983
Sagsnr.: GEO-2025-04159
Ref.: Hardy Skov
Tlf. nr. 79947460
Mail: hask@varde.dk

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Denne tilladelse er kun omfattet af 1 boring, og kun på det anviste sted. Ønsker ejer at flytte borested, skal ejer forinden kontakte Varde Kommune.
- Boringen skal overholde kravene i henhold til Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (BEK 2013-10-28 nr. 1260).
- Havevandingsboringen må ikke etableres dybere end 10 meter under terræn.
- Anlæggets kapacitet må ikke overstige 3 m³ pr. time.
- **Boringen skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe på maksimalt 3 m³ pr. time. Prøvepumpningsresultaterne skal sendes til www.geus.dk.**
- Varde Kommune kan forlange måler opsat på ejers regning, hvis der opstår tvivl om hvorvidt forbruget overholdes.
- Brøndborerfirmaet skal sørge for, at havevandingsboringen bliver lokaliseret med GPS koordinat og forsynet med et DGU nummer.
- Hvis du ønsker at sælge spiselige afgrøder, der fortæres i rå tilstand, skal du forinden lade et akkrediteret laboratorium analysere vandet, idet vandet skal overholde de krav, som Varde Kommune stiller til drikkevand.
- **Et område på 5 meter fra boringen (10 meter i diameter) er fastsat som beskyttelseszone** Jf. §24 i Miljøbeskyttelsesloven (LBKG 2022-01-19 nr 100) og §9 stk. 4 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (BEK 2013-10-28 nr 1260).

I beskyttelseszonen må der ikke:

- **opblandes gødning eller gødes.**
- **opblandes eller anvendes bekæmpelsesmidler herunder også midler til algebekæmpelse.**
- **opbevares bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet.**
- **opbevares nogen former for kemikalier, herunder olie, benzin, diesel, rottegift eller lignende.**



- Anlægget må ikke give anledning til støj eller andre gener for naboer.
- Boringen skal være etableret i en installationsbrønd af beton. Installationsbrønden skal have et tætsluttende dæksel samt tætte sider og tæt bund. Den øverste kant af brønden skal være hævet mindst 30 cm over terræn og der må ikke være terrænfald hen mod brønden.
- Bunden i installationsbrønden behøver ikke at være tæt, hvis den er minimum 1 meter over højest forekommende grundvandsspejl.
- Gennemføringer af rør og kabler skal være tætte.
- Vandindvindingsboringer må ikke placeres i bygninger, der tjener til andet formål end vandforsyning.

Dato: 11-06-2025

Dok. nr.: 9058983
Sagsnr.: GEO-2025-04159
Ref.: Hardy Skov
Tlf. nr. 79947460
Mail: hask@varde.dk

Side 3 / 5

Efter anlæggets færdiggørelse:

Gert Thomsen skal indsende ansøgning til Varde Kommune om endelig vandindvindingstilladelse vedlagt borerapport og prøvepumpningsresultater.

Varde Kommune giver en endelig tilladelse til indvinding af grundvand med en løbetid på 15 år.

Tilsyn med boringen

Varde kommune fører tilsyn med, at de stillede vilkår bliver overholdt, og kan tilbagekalde tilladelsen uden erstatning til ejeren, såfremt de stillede vilkårene ikke bliver overholdt.

Med ansøgningen om en endelig tilladelse skal der medsendes følgende billeder:

1. billeder så det er muligt at se hvor højt brønden er over jorden.
2. billede så det er muligt at se at der er monteret en tætsluttende låg/dæksel op brønden.
3. billede ned i brønden så det er muligt at se at der er monteret en forerørsafslutning.
4. billede som viser at brønden er tæt, tørt og ryddeligt

Har Varde kommune ikke modtaget de overstående dokumenter inden et år efter denne tilladelse er givet vil blive givet et påbud om sløjfning af boringen.

Bilag IV

Varde Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Varde Kommune har ikke kendskab til konkrete forekomster af beskyttede arter i det berørte

vurderer, på baggrund af indvindingsmængde, geologi og afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder, at den meddelte tilladelse til

indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning jf. BKG 2021-11-12 nr 2091 §7.

område, som vil kunne påvirkes.



Habitatafgørelse

Varde kommune

VVM Screening – afgørelse om ikke VVM-pligt

Varde Kommune vurderer på baggrund af bl.a. habitatafgørelsen, at boringen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøbeskyttelsesloven (LBKG nr 100 af 2022-01-19).

VVM Screening – afgørelse om ikke VVM-pligt

Lovgrundlag og klagevejledning

Tilladelsen er givet efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven (LBKG nr 602 af 2022-05-10).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.

Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune.

Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:mfkn@naevneneshus.dk) på mfkn@naevneneshus.dk.

Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#) på www.naevneneshus.dk.

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker at afprøve tilladelsens gyldighed ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter tilladelsens dato.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

Dato: 11-06-2025

Dok. nr.: 9058983

Sagsnr.: GEO-2025-04159

Ref.: Hardy Skov

Tlf. nr. 79947460

Mail: hask@varde.dk

Side 4 / 5



Aktindsigt

Du kan ifølge Forvaltningsloven anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det gør du ved at henvende dig til Varde Kommune og henvise til denne sag.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Efter anlæggets færdiggørelse

Efter færdiggørelse skal brøndborer sende en færdigmelding samt borerapport til kommunen, inden vandindvindingstilladelsen gives.

Ejeren skal indsende billeder af den færdig etableret boring.

1. Billede så det er muligt at se om brønden er minimum 30 cm over jord niveau og et billede så man kan se at der er en tætsluttende dæksel/låg på brønden.
2. Billede ned i brønden (alle rør gennemføringer skal være tætte)
Billede så det er muligt at se forerørsafslutning.

Færdigmelding skal fortages på Varde Kommunes hjemmeside på følgende link: [Sløjfning eller færdigmelding af boringer - Varde Kommune](#)

Når tilladelsen udløber

Hvis den ansøgte boring ikke er etableret inden tilladelsen udløber, skal du ansøge Varde Kommune om en ny tilladelse til etablering af boring.

Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan Varde Kommune tilbagekalde eller ændre tilladelsen uden erstatning hvis:

1. Vilkårene i tilladelsen ikke bliver overholdt.
2. Havevandingsboringen bliver forurennet eller spreder en forurening.

Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Hardy Skov

Miljøsagsbehandler

Naturcenteret

E-mail hask@varde.dk

Kopi af tilladelsen er sendt til:

Naturstyrelsen

Danmarks Sportsfiskeforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Forbrugerrådet Tænk

Styrelsen for Patientsikkerhed

Dato: 11-06-2025

Dok. nr.: 9058983

Sagsnr.: GEO-2025-04159

Ref.: Hardy Skov

Tlf. nr. 79947460

Mail: hask@varde.dk

Side 5 / 5