



**Varde
Kommune**

Northium Energy ApS
8362 Hørning

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946336

Afgørelse om ikke VVM-pligt på BESS-anlæg på matrikel 5gd Varde Markjorder

9. september 2025

Varde Kommune har den 27. maj 2025 modtaget jeres ansøgning om etableringen af BESS-anlæg på matrikel 5gd Varde Markjorder.

Kathrine Jensen
Direkte tlf.: 79946336

Afgørelse

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Journalnr.: 9099939
Sagsnr.: GEO-2025-03972

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Etableringen af et BESS-anlæg er omfattet bilag 2 punkt 10b, infrastrukturprojekter, anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg i miljøvurderingslove

Begrundelse

Der etableres et BESS-anlæg på 55 MW/op til 2200 MWh. Anlægget består primært af 20-fods containere, hvorfor den primære højde for anlægget vil være ca. 3 meter. Enkelte elementer overstiger dette heriblandt højspændingstransformer og teknikhus op til 5 meter. Lynafledermast er op til 12 meter.

Anlægget består af containerne, invertere samt lav- og mellem-spændingstransformere, som placeres på skruefundamenter. Under containerne etableres en tæt membran og afløbssystem, som sikrer opsamling af spild og slukningsvand. Anlægget designes således, at der ikke opstår spildevand i driftsfasen.

Området indhegnes med 1,8-2 meter højt ubrændbart hegn med adgangsporte. Der etableres interne grusveje med køreadgang for beredskab med udstigningsareal på min. 6 x 12 meter.

Vurdering

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Natur, konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

§3- beskyttet natur

Bestemte naturområder er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3 for "at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet". Der må ikke foretages tilstandsændringer af arealer omfattet af § 3, og derfor skal det vurderes om der i forbindelse med projektet er risiko for at påvirke § 3-beskyttet natur.

Der er ikke registeret § 3-beskyttede naturtyper i nærheden af projektområdet, som vil kunne blive påvirket af projektet.

Natura 2000-områder

Ifølge Habitatbekendtgørelsens¹ § 6 jf. § 7 og § 10 skal der foretages en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Specifikt skal man forholde sig til de arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for området.

Det nærmeste Natura 2000 – område fra projektarealet er N88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, udpeget til habitatområde H77, beliggende ca. 1,2 km nord. Desuden ligger N89 Vadehavet, habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde samt fuglebeskyttelsesområde F49 (Ramsar), ca. 1,7 km mod nordvest. Projektarealet er adskilt fra begge områder af bebyggelse og der er ingen økologiske forbindelser imellem. Der er ingen egnede levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget for områderne på projektarealet da dette består af en græsmark.

På baggrund af overstående væsentlighedsvurdering vurderes der at der ikke er en væsentlig påvirkning af naturtyper og arter fra udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-område, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

¹ Habitatbekendtgørelsen, BKG nr. 1098 af 21. august 2023

Bilag IV-arter:

Ifølge Habitatdirektivet², skal der vurderes, om planer eller projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rastesteder for dyrearter eller beskadige voksesteder for plantearter, som er opført på direktivets bilag IV, litra a. Ligeledes må bilag IV-arter ikke fanges, dræbes eller forstyrres forsætligt.

Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af bilag IV-arter i eller i umiddelbar nærhed af det berørte projektområde.

Der gøres opmærksom på, at der er et generelt forbud mod forstyrrelse af bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder samt forsætlig forstyrrelse i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler/udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer jf. naturbeskyttelsesloven³ § 29a og EU's Habitatdirektiv², samt forsætligt individdrab jf. § 10 i artfredningsbekendtgørelsen⁴. Hvis der mod forventning er en formodning om eller kendskab til, at det berørte areal anvendes af overstående eller andre bilag IV-arter anmodes der om at rette henvendelse til den relevante myndighed, som er Styrelsen for Grøn Arealforvaltning og Vandmiljø samt Varde Kommunes Naturcenter.

Der skal desuden gøres opmærksom på at Varde kommune stiller krav om at rydning af bevoksning kun kan udføres i perioden 1. sept. -1. april af hensyn til ynglende fauna. Desuden, efter artsfredningsbekendtgørelsen⁴ § 6 stk. 2 og stk. 4, må rovfugles og uglers rede-træer ikke fældes i perioden 1. februar – 31. august, samt hule træer og træer med spættehuller ikke fældes i perioden 1. november - 31. august. Kolonirugende fugles træer må ikke fældes i perioden 1. februar – 31. juli.

På baggrund af overstående indledende screening vurderes der at der ikke er en væsentlig påvirkning af yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter, hvorfor der ikke skal udarbejdes en videre vurdering.

Offentliggørelse

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside <https://vardekommune.dk/>. Offentliggørelsen finder sted den 9. september 2025.

Gyldighed

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

² Habitatdirektivet Rdir, 92/43

³ Naturbeskyttelsesloven LBKG nr. 927 af 28. juni 2024

⁴ Artfredningsbekendtgørelsen, BKG nr. 521 af 25. marts 2021

Klage- og søgsmålsvejledning

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 9. september 2025, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.varde.dk. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 7. oktober 2025.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.

Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Kathrine Jensen
Byggesagsbehandler

E kjeg@varde.dk



Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: 9. september 2025
Ref.: Kathrine G. Jensen
Sagsnr.: GEO-2025-03972
Dokumentnr.: 9065445

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 1 .
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Northium Gamma ApS Nydamsvej 17 8362 Hørning tbr@northium.dk]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Thomas Roldskov c/o Northium Gamma ApS Nydamsvej 17 8362 Hørning tbr@northium.dk]
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske	Matrikelnr. 5gd, Varde Markjorder

Myndighedsvurdering
OK]
OK]
OK]
OK]

placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt som bilag 2 . Som følge af størrelsen er målestoksforholdet 1:4000. Oversigtskort i målestok 1:50.000 kan fremsendes om ønsket.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Vedlagt som bilag 3 . Som følge af størrelsen er målestoksforholdet 1:2000. Oversigtskort i målestok 1:5.000 kan fremsendes om ønsket.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	☐	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10b
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matriklen ejes af Varde kommune og er reserveret til bygherre.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Det fremtidige samlede bebyggede areal er ca. 1.233m ²		

OK
OK
OK
OK
OK
Myndighedsvurdering
OK
OK

Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Det fremtidige samlede befæstede areal er ca. 9.721 m ²]
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	• Grundvandssænkning forventes det ikke, men der kan være behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen med maksimalt 1 meters dybde. • Projektets samlede grundareal er 12.342 m². Det er en ubebygget grund. • Projektets samlede bebyggede areal er ca. 1.233 m² • Projektets samlede befæstede areal er ca. 9.721 m² • Projektets samlede bygningsmasse 3.182 m³ • Angående areal og volumen henvises til uddybende til bilag 4. • Projektets maksimale bygningshøjde er op til 12m i form af lynafledermast. Øvrig bygningshøjde fremgår detaljeret af bilag 4. • Ingen nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet]
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	• Der skønnes et forbrug på ca. 5.000 m³ stabilgrus i forbindelse med anlægsfasen. Der anvendes vand til betonfundament for fundament og terrændæk til teknikhus. Øvrige fundamenter for batterier, små

OK]
OK]

Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	transformere og invertere er skruefundamenter i stål. • Vandmængde i anlægsperioden anslås til ca. 4.000l. • Palleemballage, plast og kabelskrot, der håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativer for erhvervsaffald. • Der er alene spildevand fra mandskabsvogn med tilførsel af spildevand til kommunalt rensningsanlæg via slamsuger i anlægsperioden. • Se ovenfor. • Regnvand nedsives på grunden. • Anlægsperioden forventes at strække sig over 4-7 måneder. Startdatoer ikke fastsat.]	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	[Anlægget er 55MW / op til 220,00MWh. Når anlægget er idriftsat, vil der kun være et minimalt behov for transport til og fra anlægget (få gange om året). • Ingen uden over elforbrug. • Ingen • Ingen • Ingen]	[OK]
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	[I driftsfasen er der ikke som led i normal drift affald. • Spildolie fra transformere opsamles i kar under transformere ved spild i driftsfasen. Glykol (antifrostvæske)	[OK]

Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	opsamles i bunden af containere, med udløb til kar under containere til tømning ved evt. spild i driftsfasen. Væske fra opsamlingskar ved evt. spild behandles som farligt affald jf. kommunens regulativer. • Uvæsentlige mængder fra service/reparation. Behandles som erhvervsaffald jf. kommunens regulativer. • Der er ikke spildevand i driftsfasen. • Der er ikke spildevand i driftsfasen. • Regnvand nedsives på grunden
--	---

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☒	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Myndighedsvurdering
OK
OK
OK
OK

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☐	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	☐	Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" samt lokalplan.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐	Der forventes ikke overskridelse af vejledende støjkrav i anlægsfasen. Der udføres primært anlægsarbejde på hverdage og indenfor normal arbejdstid.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐	Der forventes ikke overskridelse af vejledende støjkrav i driftsfasen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	☒	☐	Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒	☐	Der forventes ikke overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening i anlægsfasen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒	☐	Anlægget udleder ingen emissioner i driftsfasen.

OK
OK
OK
OK
OK
OK

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	- Ingen væsentlige støvgener, i tilfælde af støv vil det begrænses ved vanding. - Ingen støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	- Ingen væsentlige lugtgener. - Ingen væsentlige lugtgener.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	- I anlægsfasen vil der kun være belysning i normal arbejdstid i det omfang det er nødvendigt fx i vinterhalvåret, men ikke i aften og nattetimerne. - I driftsfasen vil der ikke være permanent/konstant belysning. Ved invertere, transformerstation og battericontainere samt teknikbygning etableres belysning, der kan tændes efter behov ved servicebesøg. Lyskilden placeres ikke højere end bygningens højde og lyskegle rettet nedad.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Jfr. Beredskabsstyrelsens "Vejledning om brandsikring af større oplag af litiumionbatterier samt BESS" af 15. maj 2023:

OK
OK
OK
OK

			"1.13 – Snitflade til risikobekendtgørelsen Litiumionbatterier er i sig selv ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen). Vejledning om brandsikring af større oplag af litiumionbatterier samt BESS/ 2023 16 Litiumionbatterier kan dog blive omfattet af risikobekendtgørelsen, hvis der er tale om en virksomhed, der neddelser udtjente litiumionbatterier i en sådan grad, at der er oplag af mineraler o.lign., som i sammenhæng med risikobekendtgørelsen betragtes som farlige stoffer"
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	☒	☐	Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☐	☒	Se bilag 6.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒	Se bilag 5.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒	Se bilag 6.

Myndighedsvurdering
OK
OK
OK
OK
OK

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	]	x	]	Se bilag 6.]
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	]	x	]	Se bilag 6.]
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	]		]	Se bilag 7. Nærmeste beskyttede natur er sø ca. 400 meter Vest for projektområdet. Det naturbeskyttede engområde rummer hverken Bilag IV Arter eller Røddlistede Arter]
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	]		]	Nærmeste rødlistede art ca. 1000 meter Nordvest for projektområdet. Nærmeste bilag IV art er odde ca. 1000 meter Syd for projektområdet Se bilag 7.]
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	]		]	Nærmeste fredede område er ca. 2800 meter i Nord for projektområdet]
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).	]		]	Nærmeste Nature 2000 område er ca. 1700 meter Nordvest for projektområdet]

OK]
OK]
]
]
]
]

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☐	☒	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	☐	☒	☐
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☒	☐	Ingen på grunden. Der er 4 jordforureninger inden for ca. 500 m. ☐
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	☐	☒	☐
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	☒	☐
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☐	☒	☐
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒	☐
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	☐	☐	☐

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: **9. september 2025**] Bygherre/anmelder: _____
Thomas Bjørn Roldskov

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	☐	☒	☒	☐	☐
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:	☐	☒	☒	☐	☐

- anlægsfasen? - driftsfasen?					
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	☐	☐	X	☐	☐
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	☐	☐	X	☐	☐
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	☐	☐	X	☐	☐
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?	☐	☐	X	☐	☐
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	☐	☐	X	☐	☐
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	☐	☐	X	☐	☐
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:	☐	☐	X	☐	☐

- Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?	☐	☐	X	☐	☐
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	☐	☐	X	☐	☐
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?	☐	☐	X	☐	☐
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).	☐	☐	☐	☐	Der vurderes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	X	☐	☐	☐	☐
Miljøpåvirkningsgrad og – kompleksitet.	☐	☐	☐	☐	Der vurderes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	☐	☐	☐	☐	Der vurderes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger

Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet		Ikke relevant
---	--	---------------

	Myndighedens konklusion		
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	

Dato: 27. august 2025 | Sagsbehandler: Kathrine Jensen