

«CaseContact_FullName»
«CaseContact_VejnavnHusnummer»
«CaseContact_WorkZip» «CaseContact_WorkCity»
«CaseContact_WorkCountry»

Att.: «CaseContact_Att»

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Fremmelse efter vandløbsloven om pumpelag ved Hvidbjergstrand Camping til udpumpning af vand under diget

Varde Kommune har d. 21. januar 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til at oprette et pumpelag og etablere en pumpestation ved *Digekanalens* udløb under diget til *Tilløbet til Havnegrøften*.

Varde Kommune fremmer hermed projektet og sender det i 4 ugers offentlig høring ved at annoncere det på kommunens hjemmeside den 1. juni 2026.

Alle der har en væsentlig interesse i projektet, som kan blive påvirket af ændring i vandløbene, ved ændring i vandstanden, ved brug af pumpe eller ved anlæggelse af overfaldsbygværkerne, modtager denne høring.

Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentarer til projektet til og med den 1. juni 2026.

Kommentarer til projektet skal sendes til Varde Kommune via mailen teknikogmiljo@varde.dk.

4. maj 2026

Maja Gjøderum Lovring
Direkte tlf. 79946223
mlov@varde.dk

Journalnr.: 9364238
Sagsnr.: GEO-2024-03285



Figur 1 Oversigtskort fra ansøgning med vandløbsnavne, stationering i offentlige vandløb med sort og områder med oversvømmelse markeret med rødt.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Formål

Projektets formål er at afhjælpe afvandingsproblemer på campingpladsen, hvor der gentagne gange er oplevet oversvømmelser. Der er ansøgt om at etablere en pumpe ved Hvidbjergstrand Camping til udpumpning af vand under diget. Vandet pumpes fra *Digekanal* og påvirker derfor *Vandflodgrøften*, *Midtbygrøften*, *Kapelgrøften* indenfor diget, ud på den anden side af diget til *Tilløbet til Havnegrøften* og videre i *Havnegrøften*.

Ansøgningen er fremsendt af Envidan på vegne af ejer af matrikel 42c Vandflod By, Oksby.

Beskrivelse af projektet

Som beskrevet indledningsvist er der søgt om at oprette et pumpelag og etablere en pumpestation til afvanding af området indenfor campingpladsen. Se placering af pumpe i bilag 1. Dette vil sænke vandstanden i vandløbene indenfor diget, *Digekanal*, *Vandflodgrøften*, *Midtbygrøften*, *Kapelgrøften* (se figur 2).

Ydermere bygges 3 overfaldsbygværker med kote 1,4 DVR90, i grøfterne øst for pumpen. Det betyder at vandstanden i grøfter øst for pumpen maksimalt vil blive kote 1,4 DVR90. (Se Figur 2). Disse laves af jernplader og graves eller presses ned i fast jord og gerne 2-3 m ind i brinken for at sikre mod erosion. I *Digekanal* som er ca. 3,8 m bred i kronekant, skal der laves en afstivning af pladen.



Figur 2: Model af pumpens beregnede effekt på vandstanden i *Digekanal*, *Vandflodgrøften*, *Midtbygrøften*, *Kapelgrøften*. Beregnet med en sænkning på 0,5 m ved pumpen. Samt placering af 3 overfaldskanter.

Lovgivningen

Ændringer i et vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg skal godkendes af vandløbsmyndigheden jf. vandløbslovens § 17ⁱ.

Private udpumpningsanlæg til brug for afvanding må ikke etableres uden vandløbsmyndighedens godkendelse jf. vandløbslovens § 38ⁱⁱ. Opstemningsanlæg der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges, uden vandløbsmyndighedens godkendelse jf. vandløbslovens § 48ⁱⁱⁱ.

Vandløbsmyndigheden behandler sagen efter reglerne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. af 27. juli 2016 nr. 834.

Godkendelse af projektet kan først meddeles når der foreligger endelig afgørelse efter bestemmelserne i [naturbeskyttelsesloven](#), miljøbeskyttelsesloven, [vandforsyningsloven](#) eller [fiskeriloven](#).^{iv}

Læs mere på [retsinformation.dk](#) under [Vandløbsloven](#) og [Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.](#).

Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Projekttypen er anført under punkt 10 f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen^v

Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside snarest.

Udgifter til projektet

Alle udgifter i forbindelse med projektet afholdes af ejeren af Hvidbjerg Strand Feriepark A/S.

Tidsplan

Projektet ønskes gennemført, når de nødvendige tilladelser til projektet er opnået.

Mulighed for bemærkninger

Hvis I har kommentarer til sagen, vil jeg meget gerne have dem skriftligt fra jer *inden eller senest* **1. juni 2026**.

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Maja Gjøderum Lovring

Vandløbsmedarbejder

M 79946223

E mlov@varde.dk

Bilag

- 1 Ansøgningskema_regulering_vandloeb_v2
Dok.nr. 9374169
-

i Lovbekendtgørelse om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven)

§ 17 Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

ii Lovbekendtgørelse om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven)

§ 38 Private udpumpningsanlæg til brug for afvanding må ikke etableres eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse. § 44, stk. 1, og §§ 45 og 46 finder tilsvarende anvendelse på disse anlæg.

iii Lovbekendtgørelse om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven)

§ 48 Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

iv Lovbekendtgørelse om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven)

§ 19 Vandløbsmyndighedens godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

v Lovbekendtgørelse om miljøvurderinger nr. 4 af 3. januar 2023

Bilag 2 punkt 10.f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.